

G  
Trobitina Trutina  
0016

Z á p i s

z jednání o převzetí vodovodu v obci Trobitina, osady Hečice, Zábřeží, Zdobín.

za předávajícího: MNV Trobitina s. Křeček, s. ~~Křivan~~ Heudrych

z přijímajícího: OVHS Trutnov, s. Červinka, s. Ing. Kopriva, s. Doubrava, s. P. s. Rirke, s. Dr. Trumm.

MNV Trobitina, Šp. 46, tel. 5150 (Dvůr Králové) PSČ Dobruvice 544 51;  
OVHS Trutnov, Revoluční 19, tel 3116, 3117, PSČ Trutnov 541 21.

Předmětem předání a převzetí je veřejný vodovod vybudovaný ve shora uved  
obcích formou akce "Z". Vodovod sestává z řadů

litina	Ø 100 mm	470 m
osinkocement	Ø 100 mm	1.560 m
osinkocement	Ø 80 mm	<u>2.115 m</u>
mezisoučet		4.145 m

polystylen	2"	210 m
"	6/4"	290 m
"	5/4"	1.550 m
"	1"	100 m
"	3/4"	<u>1.380 m</u>

mezisoučet 3.507 m

c e l k e m 7.752 m

Zdroj vody je v obci Hečice - jde o kopanou studnu o vydatnosti cca 2,5 l/s.  
Další možnost napojení je zdroj v závodě Vánoční ozdoby OZ Zdobín. Možnost  
ní by bylo však nutné dohodnout s tímto závodem. V současné době se však  
potřeba napojovat náhradní zdroje.

Akumulaci zajišťuje vodojem v osadě Hečice obsahu 40 m<sup>3</sup>. Osada Hečice  
dvěma čerpadly (29 rodin). Osatek je zásobován gravitací. Celkem je zásobováno  
jedno JZD a 3 prodejny Jednoty a 2 pohostinství. V obci nejsou vůbec žádná  
veškerá spotřeba se snižována stanoví poušálem podle vyhlášky. Výrobní vodo  
osazen. Ztráty se nezjišťují. Na vodovodu jsou 3 protipožární nadzemní hy

Vodohospodářský výrok (vodní oprávnění) není t.č. k dispozici, pravděpodo  
Okresní hygienicko-epidemiologická stanice provádí pravidelně čtvrtletně  
Podle posledního rozboru ze dne 8.10.1974 je voda zdravotně závadná, jako  
pošit pouze po převaření. Hygiena doporučuje provést desinfekci vody ve  
(na jeden m<sup>3</sup> vody použít 5 gramů chloraminu). Kolektivní rozhodnutí o s