INECO průmyslová ekologie s.r.o.
náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
Zkušební laboratoř č. 1350 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1350

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30465/2026

Obec Trotina

Trotina č. p. 48
54401 Trotina

vzorek č.: 30465
charakter vzorku: odpadní voda, směsný 2 hod. vzorek (8x15 min.)
místo odběru: Obec Trotina, výusť VO1

odběr dne: 11.05.2026 07:10
odebral: Michal Šáfer odběr dle SOP/V-54
příjem vzorku: 11.05.2026 14:05
Datum zahájení analýz: 12.05.2026
Datum ukončení analýz: 20.05.2026

Výsledky:

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení	P.
BSK5	mg/l	**< 1,2**	-	A	-	SOP/V-05 (ČSN EN ISO 6878)	P1
CHSK (Cr)	mg/l	**3,76**	-	A	10 %	SOP/V-04b (ČSN ISO 15705)	P1
nerozpuštěné látky sušené	mg/l	**12**	-	A	4 %	SOP/V-03 (ČSN EN 872)	P1

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě): bez zadané platné legislativy

P1 - zkoušky byly provedeny na adrese náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

Poznámky: 1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.
2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Jana Nosková
Datum vydání protokolu: 29.05.2026
Protokol schválil: Ing. Dagmar Haková - zástupce vedoucího zkušební laboratoře

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA INECO průmyslová ekologie s.r.o. 1 č. 1350

Prohlášení laboratoře:

Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenese odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

- Konec protokolu -

INECO průmyslová ekologie s.r.o.
náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
Zkušební laboratoř č. 1350 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1350

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30466/2026

Obec Trotina

Trotina č.p. 48
54401 Trotina

vzorek č.: 30466
charakter vzorku: odpadní voda, směsný 2 hod. vzorek (8x15 min.)
místo odběru: Obec Trotina, výusť VO2

odběr dne: 11.05.2026 07:20
odebral: Michal Šáfer odběr dle SOP/V-54
příjem vzorku: 11.05.2026 14:05
Datum zahájení analýz: 12.05.2026
Datum ukončení analýz: 20.05.2026

Výsledky:

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení	P.
BSK5	mg/l	**< 1,2**	-	A	-	SOP/V-05 (ČSN EN ISO 6878)	P1
CHSK (Cr)	mg/l	**1,89**	-	A	10 %	SOP/V-04b (ČSN ISO 15705)	P1
nerozpuštěné látky sušené	mg/l	**6**	-	A	4 %	SOP/V-03 (ČSN EN 872)	P1

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě): bez zadané platné legislativy

P1 - zkoušky byly provedeny na adrese náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

Poznámky: 1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.
2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Jana Nosková
Datum vydání protokolu: 29.05.2026
Protokol schválil: Ing. Dagmar Haková - zástupce vedoucího zkušební laboratoře

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA INECO průmyslová ekologie s.r.o. 1 č. 1350

Prohlášení laboratoře:

Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenese odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

- Konec protokolu -