INECO průmyslová ekologie s.r.o.
náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
Zkušební laboratoř č. 1350 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
L 1350

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30970/2025

Obec Trotina

Trotina č.p. 48
54401 Trotina

vzorek č.: 30970
charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod
místo odběru: Trotina č. p. 23

odběr dne: 25.08.2025 13:45
odebral: Matěj Krýza odběr dle SOP/V-55
příjem vzorku: 25.08.2025 14:30
Datum zahájení analýz: 25.08.2025
Datum ukončení analýz: 05.09.2025

Výsledky:

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení	P.
amonné ionty	mg/l	**< 0,020**	0,5	A	-	SOP/V-11a (ČSN ISO 7150-1)	P1
chlór volný	mg/l	**< 0,05**	0,3	A	-	SOP/V-15 (ČSN ISO 7393-2)	P1
dusičnany	mg/l	**27**	50	A	8 %	SOP/V-09 (ČSN ISO 7890-3)	P1
dusitany	mg/l	**< 0,008**	0,5	A	-	SOP/V-10 (ČSN EN 26777)	P1
konduktivita	mS/m	**31,20**	125	N	3 %	SOP/ V-14 (ČSN EN 27 888)	P1
zákal	ZF(n)	**0,14**	5	N	30 %	SOP/V-34 (ČSN EN ISO 7072)	P1
pH (reakce vody)		**7,06**	6,5-9,5	A	1 %	SOP/V-01 (ČSN ISO 10 523)	P1
železo	mg/l	**< 0,05**	0,2	A	-	*SOP V 16a_1	P4
CHSK (Mn)	mg/l	**< 0,30**	3	A	-	*SOP V 5 (ČSN EN ISO 8467)	P4
barva	mg/l Pt	**< 2**	20	N	-	SOP/V-35/01 (ČSN 830520)	P1
teplota	°C	**14,1**	-	N	1 %	SOP/V-40 (ČSN 75 7342)	P1
Escherichia coli	KTJ/100ml	**0**	0	A	-	*SOP MB 13 (ČSN EN ISO 9308-2	P4
počet kolonií při 22 °C	KTJ/ml	**5**	200	A	80 %	*SOP MB 11 (ČSN EN ISO 6222)	P4
počet kolonií při 36 °C	KTJ/ml	**4**	40	A	80 %	*SOP MB 11 (ČSN EN ISO 6222)	P4
koliformní bakterie	KTJ/100ml	**0**	0	A	-	*SOP MB 13 (ČSN EN ISO 9308-2	P4
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	**0**	0	A	-	*SOP MB 3 (ČSN EN ISO 7899-2)	P4
chuť		**přijatelná**	0	N	-	SOP/V-33	P1
pach		**přijatelný**	0	N	-	SOP/V-36/01	P1

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě): Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění

P1 - zkoušky byly provedeny na adrese náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem
P4 - zkoušky byly provedeny v akreditované laboratoři č. 1110, na adrese Za Škodovkou 305, Hradec Králové

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30970/2025 - pokračování

Poznámky: 1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.
2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Jana Nosková
Datum vydání protokolu: 10.09.2025
Protokol schválil: Ing. Dagmar Haková - zástupce vedoucího zkušební laboratoře



Prohlášení laboratoře:

Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenese odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

- Konec protokolu -